



## **Sicherheits-Checkliste:**

### **Aufräumen nach der Flut**

(Stand: 11.06.2013)

Langsam sinken die Pegelstände in Deutschland. Sowie die Behörden Entwarnung geben, kehren tausende Flutopfer in ihre Häuser zurück, um mit dem Aufräumen zu beginnen. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk können nicht überall gleichzeitig helfen, jeder muss selbst anpacken. Der Verband Deutscher Sicherheitsingenieure (VDSI) rät zur Vorsicht: Wasser und Schlamm bergen Gefahren

#### **Zehn Punkte zu Ihrer eigenen Sicherheit**

1. Betreten Sie Ihr Haus nur, wenn die Statik offensichtlich unbeschädigt ist, sich also keine Risse gebildet oder Bauteile verschoben haben.
2. Stellen Sie den Strom ab. Ist der Weg zum Sicherheitskasten versperrt, kann auch Ihr Energieversorger von außen den Strom abklemmen.
3. Beginnen Sie erst mit den Aufräumarbeiten, wenn alle elektrischen Geräte abgesichert sind.
4. Nasse Geräte, Schalter oder Steckdosen sollten vor dem nächsten Gebrauch von einem Sachverständigen geprüft werden.
5. Tragen Sie bei den Aufräumarbeiten Gummistiefel, flüssigkeitsdichte Gummihandschuhe und bei Bedarf zusätzlich schützende Bauhandschuhe. Der Schlamm kann mit Fäkalien, Heizöl oder anderen Giftstoffe belastet sein und sollte mit der Haut nicht in Kontakt kommen.
6. Es empfiehlt sich auch, das Leitungswasser vor der ersten Verwendung länger durchlaufen zu lassen und abzukochen.
7. Entsorgen Sie verunreinigte Lebensmittel.
8. Achtung – vor und in den Häusern droht Sturzgefahr. Räumen Sie herumliegendes Treibgut und Inventar beiseite, damit niemand zu Fall kommt.
9. Sind Wasser und Schlamm beseitigt, muss Ihr Haus so schnell wie möglich trocknen. Keime, Schimmel und Schädlinge wie Stechmücken können sich



Verband Deutscher  
Sicherheitsingenieure e.V.

sonst rasch ausbreiten. Heizen und lüften Sie ausgiebig, ziehen Sie gegebenenfalls Fachfirmen hinzu.

10. Über weitere Sicherheitsmaßnahmen informiert Sie der Kriseneinsatzstab vor Ort.

Der Abdruck ist honorarfrei.

### **Kontakt**

Solvejg Boehlke

VDSI-Kommunikationsmanagerin

Schiersteiner Straße 39

65187 Wiesbaden

Telefon: +49 611 15755-15

Telefax: +49 611 15755-79

E-Mail: [s.boehlke@vdsi.de](mailto:s.boehlke@vdsi.de)

[www.vdsi.de](http://www.vdsi.de)